

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद-कौशाम्बी

पत्र सं०- एफ०एस०/मेमो/निरी०/2020

दिनांक:- फरवरी, 3, 2020

सेवा में

निदेशक

कौशाम्बी पब्लिक स्कूल

जी०टी० रोड, बिदनपुर, कसिया, ककोड़ा, कौशाम्बी।


विषय- आपके संस्थान में लगे अग्निशमन यन्त्र की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

संदर्भ- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक- कौशाम्बी पब्लिक स्कूल जी०टी० रोड, बिदनपुर, कसिया, ककोड़ा, कौशाम्बी के संस्थान में लगे अग्निशमक यंत्र का निरीक्षण/टेस्टिंग किया गया। जो 7 अदद ए०बी०सी० 4 किलो० ग्राम एक्सटिंग्यूसर कार्यशील दशा में है।

अतः उपरोक्त कौशाम्बी पब्लिक स्कूल को चलाने हेतु अग्निशमन उपकरण कार्यशीलता का प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किया जाता है कि उपकरण को प्रत्येक वर्ष सही दशा में बनाये रखने हेतु प्रति वर्ष अग्निशमन केन्द्र से टेस्टिंग/रिफिलिंग कराना अनिवार्य होगा। उपकरण के अकार्यशील दशा में होने पर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित है।


प्रकाश
अग्नि शमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
मंझनपुर, कौशाम्बी

कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी
राजकुमारी
अध्यक्ष/सचिव